

### **INFORMACJA O ZAPYTANIACH**

## z dnia 29.04.2020r.

#### I UDZIELONEJ ODPOWIEDZI

Tytuł zamówienia:

# Przebudowa DROGI POWIATOWEJ NR 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km

Nr postępowania:

PZD/PN/5/2020

Nr ogłoszenia BZP:

533363-N-2020 z dnia 22.04.2020 r.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza do wyrównania istniejącej podbudowy zastosowanie betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, ze względu na podana grubość wyrównania w przekrojach projektowych 4cm?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do wyrównania istniejącej podbudowy zastosowanie betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11.

DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg

mgr in Gregorz Kujawa