

Koło, dnia 12.04.2021 r.

## **INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH**

**TYTUŁ ZAMÓWIENIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków”**

**NR OGŁOSZENIA BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00026441**

**DATA ZAMIESZCZENIA: 01.04.2021 r.**

**NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PZD.TPBN.1.2021**

Na podstawie art. 284, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

- w załączniku „Kosztorys ofertowy” w pozycji 12 warstwa profilująca z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm w ilości 627,55 m<sup>2</sup> nie podano grubości warstwy profilującej, natomiast w dokumentacji technicznej w opisie technicznym i na przekroju poprzecznym podano grubość 0-18 cm. Prosimy o podanie jaką grubość warstwy profilującej należy przyjąć dla w/w pozycji.

Ad.1

Do kosztorysu ofertowego w pozycji 12 należy przyjąć warstwę profilującą z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 0-16cm (średnia ok. 8 cm).