

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: „*Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie*”

NR OGŁOSZENIA BZP/TED/Nr referencyjny: **2022/BZP 00352035/01**

DATA ZAMIESZCZENIA: **16.09.2022 r.**

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: **PZD.TPBN.28.2022**

Na podstawie art. 284, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie” Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. kosztorysu ofertowego w punkcie:

78d.14 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie.

Z powyższej treści wynika, że dla kanału technologicznego ma zostać ułożona jedna rura natomiast z dokumentacji, w części rysunkowej, rysunek nr 3- poprzeczny przekrój kanału- wynika, że Wykonawca ma zabudować jedną rurę 125/11,4, 3 rury 40/3,7, jedną wiązkę mikrokanalizacji i kabel lokalizacyjny.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie jaki przekrój kanału technologicznego ma zostać wykonany.

Ad 1

Zamawiający wyjaśnia, iż przekrój kanału technologicznego jaki ma zostać wykonany podczas realizacji przedmiotowego zadania jest zgodny z zapisem w kosztorysie ofertowym i brzmi:

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 125/11,4 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie.